

Chorzów, dnia 6.02. 2017 r.

**Grupa Powen-Wafapomp SA Oddział w Zabrze
ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze****Pytania do przetargu: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze”**

W związku z chęcią uczestnictwa w postępowaniu przetargowym chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

1. W Programie Funkcjonalno Użytkowym w spisie załączników do Załącznika nr 1 widnieje załącznik 1.4 Rysunek płyty rowkowej i załącznik 1.5 Rozmieszczenie płyt rowkowych niestety nie zostały one załączone do PFU. W związku z tym prosimy o uzupełnienie PFU o wspomniane wyżej załączniki.
2. Prosimy o wyjaśnienie zakresu dotyczącego wykonania instalacji sprężonego powietrza, a także o udostępnienie dokumentacji potrzebnej do prawidłowej wyceny powyższej instalacji.
3. Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji AKPiA? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji i określenie zakresu do wykonania.
4. W zawiązku z zapisem w PFU (Załącznik nr 13 PFU) który brzmi:

” Zamawiający oświadcza jednocześnie, iż w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wskazane powyżej projekty ulegną zmianie (dostosowaniu) do zapisów PFU, na co Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę. Zmiany nie będą stanowić jakiegokolwiek podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, wydłużenia terminu realizacji czy też dochodzenia zmiany wynagrodzenia Umownego.”

Prosimy o jednoznaczne określenie odstępstw istniejących projektów w stosunku do wymagań i zapisów PFU

Z poważaniem

Introl - Energomontaż Sp. z o.o.


mgr inż. Karol Szotek

DYREKTOR DS. PRZYGOTOWANIA KONTRAKTÓW

Ad.1

Pliki zostały uzupełnione i dostępne są pod linkiem:

<http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73>

Ad.2

Wytyczne dla wykonania sieci sprężonego powietrza umieszczono pod linkiem:

<http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73>

Ad.3

Zakres dostaw i montażu jest zgodny z załącznikiem nr 4 do PFU – Wymagania ogólne dla części elektrycznej.

Ad.4

Odstępstwa dotyczą:

- zagospodarowania terenu
- części architektonicznej: obudowy hali, pasm świetlnych w dachu, pomieszczeń socjalnych
- części budowlano konstrukcyjnej wynikającej z: zmiany obudowy hali, fundamentów w zakresie zmiany rozmieszczenia kanałów technologicznych i pomiarowych, stanowisk pomiarowych z płytami rowkowymi
- części technologicznej - dotyczy zmiany rozmieszczenia króćców
- części elektrycznej i AKPiA - ograniczenie zakresu dostaw zgodnie z PFU