

Katowice , 01.03.2017 r.

Siedziba Zarządu
Biuro ul. Gen. J. Zajączka
901-518 Warszawa, Polska
Web www.skanska.pl

Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrze,
ul. Wolności 318,
41-800 Zabrze

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty szacunkowej dla zadania pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego pomp Grupy Powen-Wafapomp SA ”

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Katowicach, przystępując do oszacowania inwestycji jw., prosi o odpowiedzi na nasze pytania:

Branża sanitarna:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rurociągów tłocznych DN700,350,150 ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401 na stal nierdzewną gatunek 1.4301

Szymon Mikunda
Specjalista ds. Oferowania

Wyrażamy zgodę na zastosowanie stali 1.4301 dla wszystkich kolektorów. Podany gatunek stali wyszczególniony został w opisach PFU.