

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wyjściu z falowników, autotransformatorów z wieloma odczepami, zamiast wymienianych w PFU transformatorów?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wyjściu z przemienników częstotliwości, autotransformatorów z wieloma odczepami pod warunkiem, że zmiana taka nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy układu oraz na bezpieczeństwo osób, które będą obsługiwały ten układ (dotyczy to zwłaszcza transformatorów zapewniających separację galwaniczną SN/nN). Każda taka zmiana musi zostać w ofercie uzasadniona należy także wykazać, że zmiana ta nie będzie pogarszała funkcjonalności układu i nie ma ona wpływu na bezpieczeństwo pracy. Dla każdego autotransformatora należy dostarczyć w ofercie kartę katalogową, na której będą przedstawione jego parametry.

2. Czy Zamawiający może udostępnić formularz ofertowy wraz z załącznikami w formacie edytowalnym (Word, pliki *.doc)? Ułatwi to przygotowanie oferty.

Zamawiający udostępnia formularz ofertowy wraz z załącznikami w formacie edytowalnym. Pliki w formacie edytowalnym zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej:
http://www.powen.pl/przetarg_na_uklad_zasilania