

Pytania 26.03.2019

Czy zamawiający wymagana od wykonawcy eliminacji stanów dynamicznych na rozdzielnicy głównej średniego napięcia związanych z załączeniem transformatora zasilającego falownik średniego napięcia (2,5MW)?

Odpowiedź:

W sytuacji gdyby mogły wystąpić niekorzystne zjawiska w układzie zasilającym związane z występowaniem stanów dynamicznych mających związek z magnesowaniem transformatorów, Zamawiający oczekuje przedstawienia właściwego rozwiązania technicznego w projekcie wykonawczym.