

**Zapytanie:**

Czy dopuszcza się zastosowanie dla sterownika głównego oraz koncentratorów szafek standardowych malowanych proszkowo o IP66 zamiast znacznie droższych obudów ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy zastosowanie zamiennie szaf standardowych malowanych IP 66.